

Утверждаю:



Директор ООО «Авангард»

А.В. Боженков

Температурный график

теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловых сетей котельной
ООО «АВАНГАРД» в зависимости от температуры наружного воздуха на
отопительный сезон 2020-2021 гг. (п.Мингуль).

Температура наружного воздуха	T1 (прямой)	Примечание
1	2	4
10	45	1. При скорости ветра от 5 до 10 м/с поправочный коэффициент +3 гр.С.
5	45	
0	50	
-5	55	
-10	60	
-15	65	2. При скорости ветра от 10 до 15 м/с поправочный коэффициент +5 гр.С.
-20	70	
-25	75	
-30	80	
-35	85	
-40	90	3. При скорости ветра от 15 до 20 м/с поправочный коэффициент +7 гр.С.
-45	95	
-50	95	
		4. При скорости ветра свыше 20 м/с поправочный коэффициент +10 гр.С.

Гл. энергетик

И.А. Толстого

Контроль за температурой теплоносителя в трубопроводах и уличной температуры производится оператором котельной по данным КИП, находящихся в котельной «Исполнителя» и отражается в отчётах о теплотреблении.